



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

664003. г. Иркутск. ул. Красноармейская 15. тел. доверия 8 (3952) 40-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление НД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ангарскому городскому округу

расположенный по адресу: г. Ангарск. ул. Мира. 26

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)



от 15.02.2022 КНМ № 38220061000201658698

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ПРЕДПИСАНИЕ

**ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 36», ИНН 3801014515. юридический адрес: 665824. Иркутская область,

город Ангарск, ул. Энгельса. 14

в лице директора Наваренко Александры Николаевны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Ангарского городского округа по пожарному надзору Лопатина Андрея Анатольевича «15» февраля 2022 г. № 25 в период с «17» февраля 2022 г. по «28» февраля 2022 г.

Государственным инспектором Ангарского городского округа по пожарному надзору Бутяйкиным Данилом Борисовичем

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор МБОУ СОШ № 36 Наваренко Александра Николаевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

Объект защиты по адресу: 665824, Иркутская область, город Ангарск, квартал 207/210, дом 3 (здание школы)

1	<p>Внутренний противопожарный водопровод в здании школы не соответствует требованиям пожарной безопасности (расход воды внутреннего противопожарного водопровода составляет 0,9 л/с, что не удовлетворяет требованиям расхода, согласно технического заключения ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Иркутской области №199/2019 от 14.08.2019г.)</p>	<p>Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6; ст.86 Требования к внутреннему противопожарному водопроводу. 1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. 2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.48 Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	15.01.2023г.	
---	--	--	--------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись, дата)

Государственный инспектор Ангарского городского округа по
пожарному надзору Бутяйкин Данил Борисович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)